

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023

Il giorno 26.09.2023, su segnalazione del Concessionario MCT, il sottoscritto Aldo Risola, Responsabile di funzione tecnica dell'AdSP - MTMI, si è recato in sopralluogo presso la banchina alti fondali del porto di Gioia Tauro, accertando un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, a causa di due sifonamenti creati lungo la trave lato monte nello spigolo sud della suddetta banchina alti fondali e lungo la stessa a circa 40 mt verso nord;

CONSIDERATO:

- che tale evento crea una condizione di pericolo per gli addetti del terminal MCT che operano nell'area;
- che, pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento per mettere in sicurezza l'area e verificare le cause che hanno prodotto il sifonamento al fine di evitare il realizzarsi di analoghe situazioni;
- che per tale intervento è stata incaricata la Società SUARDI S.P.A presente con mezzi e personale nel terminal MCT per l'esecuzione dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER L'INCREMENTO DELLA PORTANZA DELLA PAVIMENTAZIONE DI BANCHINA NEL TRATTO C" in grado di intervenire nell'immediatezza;
- che il concessionario MCT ha prontamente messo l'area in sicurezza al fine di evitare l'accesso non controllato negli spazi dedicati all'esecuzione delle opere di ripristino mediante apposizione di containers e nastro segnalatore a chiusura del perimetro per come indicato nella planimetria allegata al presente verbale;
- che l'importo stimato per l'esecuzione delle opere necessarie per la messa in sicurezza delle aree interessate e per il ripristino dei piazzali ammonta a circa € 24.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza;
- che le suddette opere dovranno avere immediato avvio;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto


DICHIARA:

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa effettiva per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Gioia Tauro, li 26/9/23

IL Verbalizzante
Geom. Aldo Risola

area inibita all'operatività
portuale



area mq 5600

Pozzetto disolettore

sifonamenti

di collegamento al piano banchina

bitta 135

bitta 136

bitta 137

bitta 138

bitta 139

via di corsa A

via di corsa B

via di corsa C

giunto

giunto

22.37

42.57

48.74

65.00

82.00

4360